

Odpowiedzi na pytania do przetargu na
„Adaptację i wyposażenie sali kinowej w Chrzypsku Wielkim”

Pytanie: Wg rysunku do wymiany są 2 szt. Drzwi na nowe 42db – wg kalkulacji – 1szt – co jest wiążące?

Odpowiedź: Do wstawienia są 2 szt. drzwi.

Pytanie: Z uwagi na konstrukcje stropu w części przed ekranem czy wystarczy instalacja w tej części wykładziny dywanowej bez dodatkowy prac posadzkarskich?

Odpowiedź: W zakresie prac związanych z podłogą sali zamawiający przewiduje prace związane z wytlumieniem stropu oraz stłumienie odbicia dźwięku. W związku z grubością stropu możliwe jest położenie odpowiedniej jakości wykładziny.

Pytanie: Przy wykonaniu nowego otworu drzwiowego należy wstawić dodatkowe nadproże a po demontażu starych drzwi – wykończyć ścianę cegielkami i przemaalować ją po całości?

Odpowiedź: Tak, należy wykończyć ścianę płytkami gipsowymi imitującymi cegłę oraz – w razie konieczności – przemaalować.

Pytanie: Prosimy o określenie zakresu prac związanych z wymianą drzwi - w tym powierzchnię do odtworzenia po wstawieniu nadproży od strony klatki schodowej

Odpowiedź: Do odtworzenia będzie powierzchnia ściany odpowiadająca powierzchni dwóch likwidowanych wejść do sali oraz powierzchni uszkodzonej w wyniku wybijania nowego.

Pytanie: Czy dopuszcza się wykonanie audytorium z systemowych płyt anhydrytowych?

Odpowiedź: Podłoga i podest mogą być pokryte płytami anhydrytowymi, oczywiście z wykładziną dywanową i wypełnieniem podestu wełną. Można zastosować stelaż systemowy, oczywiście z izolacją akustyczną (str. 8) od wylewki i ścian.

Pytanie: Czy z uwagi na położenie Sali i charakterystykę budynku ściany wykończyć tylko systemem akustycznym pochłaniającym, a do wykończeniu sufitu zastosować sufit mineralny w kolorze czarnym?

Odpowiedź: W projekcie przewidziane są tylko okładziny dźwiękochłonne (str. 5 oraz Rozdz. 4). Także sufit podwieszany zaprojektowany został tylko jako dźwiękochłonny (str. 5 oraz Rozdz. 5). W opisie adaptacji zostały przedstawione różne metody wykonania ścian i sufitu. Warstwa wełny może być pokryta tkaniną lub płytami perforowanymi. Na ścianie okiennej należy zakryć otwory okienne oraz kilka rur, stąd też chyba lepiej, aby była zakryta płytą perforowaną. W projekcie nie zostały przewidziane ściany dźwiękoizolacyjne.

**GMINNY OŚRODEK KULTURY
i BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w CHRZYPSKU WIELKIM**

ul. Główna 22, 64-412 Chrzypsko Wielkie
tel. 61 29 51 408 NIP 595 14 67 591

DYREKTOR

mgr Łukasz Majchrzak